

回答番号 2 に係る回答書

項番	質疑内容	回答
1	操作卓の部分更新と見受けられますが、サ. 実装するソフトウェア および シ. 実装するソフトウェアの機能を実現できるものであれば、弊社採用メーカーの標準機器仕様および機器構成での更新でもよろしいでしょうか。	現行システムから移行する際、トラブルがないと判断できるようであれば、問題ありません。
2. 6	複数メディア連携システムについて、弊社ではアプリケーションプロバイダを経由したクラウド型のシステムでの仕様実現となります。アプリケーションを経由したクラウド型のシステムの納入でよろしいでしょうか。	現行システムから移行する際、トラブルがないと判断できるようであれば、問題ありません。
3. 7	蓄電池の更新はさせていただきますが、既設の直流電源装置と弊社機器では電圧が合わないため、DC/DC コンバータを導入し、調整させて頂いてよろしいでしょうか。	現行システムから移行する際、トラブルがないと判断できるようであれば、問題ありません。
4. 10. 51. 52	遠隔制御局については、撤去予定と伺っていましたが、本事業での既設遠隔制御局との接続は不要との認識でよろしいでしょうか。	その認識で問題ありません。
5	屋外拡声子局の個別音量制御は、子局更新後の実施となりますが、よろしいでしょうか。	問題ありません。
8	60MHz 非常用親局無線装置については、撤去予定と伺っていましたが、本装置は不要という認識でよろしいでしょうか。	その認識で問題ありません。
9	非常用親局制御装置については、撤去予定と伺っていましたが、本装置は不要という認識でよろしいでし	その認識で問題ありません。

	ようか。	
11	屋外子局更新後も更新機器メーカーの標準仕様でよろしいでしょうか。	問題ありません。
12~24. 26~47. 54~67	旧庁舎仕様書は現行システムの説明資料であり、本仕様は、更新機器メーカーの標準機器での対応、もしくは不要とさせて頂いてよろしいでしょうか。	現行システムから移行する際、トラブルがないと判断できるようであれば、問題ありません。
25. 53	本機能は、平成 26 年度現在までご導入されておりません。本機能は不要ということでしょうか。	現在は令和 7 年度現在であり、質問の意図が理解できません。 「平成 26 年度から現在まで～」という質問と仮定して回答した場合、将来の拡張機能を見据え、必要とさせていただきます。
26~47	旧庁舎仕様書は現行システムの説明資料であり、本仕様は、更新機器メーカーの標準機器での対応、もしくは不要とさせて頂いてよろしいでしょうか。	現行システムから移行する際、トラブルがないと判断できるようであれば、問題ありません。
49. 50	遠隔制御局については、撤去予定と伺っていましたが、本事業での既設遠隔制御局との接続および将来機能については不要との認識でよろしいでしょうか。	その認識で問題ありません。